

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия, причины
октябрь	с.Ракитное,ТП-0051	10,20,2019,10,01	12,10,2019,10,01	плановая	подрезка деревьев
	с.Князь-Волконское,КТПС-2085,Ф-1	10,55,2019,10,01	15,00,2019,10,01	плановая	замена опор
	с.Сосновка,ТП-3	14,03,2019,10,02	17,17,2019,10,02	плановая	работы на РЛНД
	с.Сосновка,ТП-1	14,06,2019,10,02	17,17,2019,10,02	плановая	работы на РЛНД
	с.Сосновка,ТП-2	14,16,2019,10,02	17,15,2019,10,02	плановая	работы на РЛНД
	п.Корфовский,ТП-ДК,Ф-3	14,14,2019,10,02	16,03,2019,10,02	плановая	работы на ВЛ
	с.Сергеевка,КТПС-2015,Ф-3	12,40,2019,10,03	13,00,2019,10,03	плановая	тех. Присоединение
	с.Елабуга,КТПН-2169,Ф-1,2	17,40,2019,10,04	18,50,2019,10,04	не плановая	замена автомата
	с.Свечино,КТПН-2087,Ф-1	10,40,2019,10,05	12,30,2019,10,05	не плановая	восстановление обрыва провода
	с.Бычиха,КТПН-ТИЗ Удача	08,03,2019,10,06	10,25,2019,10,06	не плановая	восстановление обрыва провода
	с.Матвеевка,КТПС-2195,Тр-р-1	10,50,2019,10,07	12,05,2019,10,07	плановая	работы на ВЛ
	с.Елабуга,КТПН-2169,Ф-1	15,00,2019,10,07	16,30,2019,10,07	не плановая	Включили автомат 0,4 кВ
	п.Корфовский,ТП-ДК,Ф-3	10,00,2019,10,08	13,55,2019,10,08	плановая	работы на ТП
	с.Заозерное,КТПН-1381А	12,10,2019,10,08	13,35,2019,10,08	плановая	доливка масла в ТМ
	с.Заозерное,КТПН-2014	13,50,2019,10,08	15,25,2019,10,08	плановая	ревизия ТП
	с.Сосновка,КТПС-6	11,25,2019,10,09	12,10,2019,10,09	плановая	тех. Присоединение
	с.Осиновая речка,ТП-0040	15,20,2019,10,09	15,50,2019,10,09	плановая	тех. Присоединение
	с.Некрасовка,КТПН-0029	15,25,2019,10,09	19,15,2019,10,09	не плановая	рбрыв шлейфа
	с.Виноградовка,КТПН-1456	11,05,2019,10,10	14,53,2019,10,10	плановая	работы на ВЛ
	с.Князь-Волконское,КТПС-2086,Ф-2	17,27,2019,10,10	18,17,2019,10,10	не плановая	замена автомата
	с.Елабуга.КТПН-2169,Ф-2	11,00,2019,10,11	15,40,2019,10,11	плановая	Монтаж СИП
	с.Сосновка,ТП-3	12,00,2019,10,11	15,00,2019,10,11	плановая	работы на ВЛ
	с.Сосновка,ТП-1,2,4,5,6	13,00,2019,10,11	15,00,2019,10,11	плановая	работы на ВЛ
	с.Бычиха,КТПН-ТИЗ"Удача",Ф1,2	12,04,2019,10,14	12,44,2019,10,14	плановая	подрезка деревьев
	с.Елабуга,ТП-2169,Ф-2	13,31,2019,10,14	16,03,2019,10,14	плановая	Правка опоры ВЛ 0,4 кВ
	с.Матвеевка,КТПН-2242	09,30,2019,10,16	11,05,2019,10,16	не плановая	Включили автомат 0,4 кВ

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия, причины
октябрь	п.Корфовский,КТПН-ТУСМан,Ф-1,2	16,35,2019,10,16	17,20,2019,10,16	не плановая	Включили автомат 0,4 кВ
	с.Елабуга,КТПН-2169,Ф-2	11,40,2019,10,17	14,20,2019,10,17	плановая	подрезка деревьев
	с.Осиновая речка,ТП-43	13,40,2019,10,17	14,30,2019,10,17	плановая	установка ПУ абонента
	с.Корсаково,КТПН-0131,Ф-Население	15,05,2019,10,17	15,50,2019,10,17	плановая	установка ПУ абонента
	с.Елабуга,КТПН-2169,Ф-2	12,06,2019,10,18	16,25,2019,10,18	плановая	подключение СИПа
	с.Некрасовка,КТПН-0029	10,25,2019,10,18	12,21,2019,10,18	плановая	работа на ВЛ
	с.Матвеевка,ТП-2130,Ф-население	08,15,2019,10,19	09,15,2019,10,19	не плановая	замена губки на рубильнике
	с.Гаровка,КТПН-139	10,15,2019,10,19	12,15,2019,10,19	плановая	работы по договорам
	с.Гаровка,КТПН-139	12,15,2019,10,19	13,30,2019,10,19	плановая	работы по договорам
	с.Сосновка,ТП-2,Ф-4	16,00,2019,10,19	17,40,2019,10,19	не плановая	восстановление обрыва провода погодные условия
	с.Федоровка,КТПН-2094,ТР-р-1	10,30,2019,10,20	11,20,2019,10,20	не плановая	выход из строя оборудования
	с.Князь-Волконское,КТПС-2085	10,40,2019,10,21	16,00,2019,10,21	плановая	подрезка деревьев
	с.Сергеевка,КТПН-2019	20,15,2019,10,21	20,40,2019,10,21	не плановая	выход из строя оборудования
	с.Елабуга,КТПН-2169,Ф-2	11,14,2019,10,22	13,50,2019,10,22	плановая	подключение СИПа
	с.Тополево,КТПН-2221	15,30,2019,10,22	15,55,2019,10,22	плановая	текущий ремонт
	с.Сергеевка,КТПС-2015,Ф-3	21,52,2019,10,22	22,15,2019,10,22	не плановая	выход из строя оборудования
	с.Матвеевка,КТПС-2101,Ф-Население	10,35,2019,10,23	15,45,2019,10,23	плановая	замена опор
	с.Сосновка,КТПН-0128,Ф-Население	11,40,2019,10,23	13,00,2019,10,23	плановая	тех. Присоединение
	с.Матвеевка,КТПС-2101,Ф-Население	10,16,2019,10,24	16,16,2019,10,24	плановая	замена опор
	с.Свечиное,КТПН-2087,Ф-1,2,3	10,33,2019,10,24	12,20,2019,10,24	плановая	замена ТТ и ПУ
	с.Тополево,КТПН-2221	15,20,2019,10,24	16,07,2019,10,24	плановая	Замена ТТ
	с.Матвеевка,КТПС-2101,Ф-2	09,45,2019,10,25	13,31,2019,10,25	плановая	замена опор
	с.Тополево,ТП-2211,Ф-16	15,53,2019,10,26	18,15,2019,10,26	не плановая	выход из строя оборудования
	с.Заозерное,КТПН-1381А,	17,30,2019,10,27	19,25,2019,10,27	не плановая	выход из строя оборудования
	с.Некрасовка,КТПН-0029,Ф-1	10,43,2019,10,28	11,50,2019,10,28	плановая	тех. Присоединение
	п.Корфовский,КТПН"Арсеньева",Ф-1	14,15,2019,10,28	14,56,2019,10,28	плановая	тех. Присоединение

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия, причины
октябрь	с.Сосновка,ТП-3	09,10,2019,10,29	10,15,2019,10,29	плановая	подрезка деревьев
	с.Восточное,ТП-2112,Ф-13	10,25,2019,10,29	12,45,2019,10,29	плановая	Правка опоры ВЛ 0,4 кВ
	с.Князь-Волконское,КТПН-2081	13,15,2019,10,29	16,10,2019,10,29	не плановая	восстановление обрыва провода погодные условия
	с.Калинка,ТП-3,Ф-2	15,20,2019,10,29	16,30,2019,10,29	не плановая	выход из строя оборудования
	с.Тополево,ТП-2211	10,18,2019,10,30	11,05,2019,10,30	не плановая	восстановление обрыва провода погодные условия
	с.Воронеж-3, ТП-36ВМФ	12,00,2019,10,30	14,00,2019,10,30	плановая	перетяжка провода
	с.Ракитное,ТП-0051	09,10,2019,10,31	09,35,2019,10,31	плановая	замена пу
	с.Калинка,ТП-6	10,50,2019,10,31	12,00,2019,10,31	плановая	тех. Присоединение