

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключенное) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включенное) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
апрель 2020г.	с. Матвеевка, КТПН-2130, ф-1	14,40 2020.04.02	16,20 2020.04.02	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Рошино КТПН-Поселок	06,00 2020.04.08	12,55 2020.04.08	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Константиновка, КТПН-1463	10,22 2020.04.09	10,28 2020.04.09	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Соשובка, ТП-2, ф-10	20,00 2020.04.09	20,20 2020.04.09	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Анастасьевка, КТПН-1480	09,45 2020.04.13	11,32 2020.04.13	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Корфовский, КТПН-ТУСМАН, ф-4	10,25 2020.04.13	11,20 2020.04.13	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Соשובка, КТПН-0128, ф-Население	12,00 2020.04.17	12,50 2020.04.17	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Виноградовка, КТПН-1456, КТПН-2186, КТПН-2237	09,47 2020.04.18	10,58 2020.04.18	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Черная речка ТП-0038, ф-8	17,45 2020.04.21	21,05 2020.04.21	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Малышево, КТПН-3, ф-1	09,10 2020.04.22	09,30 2020.04.22	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Черная речка, ТП-0038, ф-8	13,05 2020.04.22	17,55 2020.04.22	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Корфовский, ВЛ ф-17	10,00 2020.04.24	14,30 2020.04.24	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Корфовский, ТП-ДК, ф-3	03,00 2020.05.01	03,40 2020.05.01	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Виноградовка, КТПН-2103, ф-Население	09,55 2020.05.08	10,30 2020.05.08	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена автомата
с. Корсаково-1, КТПН 131, ф-3	13,40 2020.05.09	16,00 2020.05.09	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена РЛНД	

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (своими подразделениями)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключенное) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включенное) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
май 2020г.	с.Матвеевка, КТПС-2195	11,00 2020.05.12	14,20 2020.05.12	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена провода на СИП
	с. Сосновка, ТП-2, Ф-Население	21,44 2020.05.13	23,30 2020.05.13	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Малышево, КТПН-1, Ф-1	09,33 2020.05.15	11,20 2020.05.15	план раб	планово-предупредительный ремонт, переявка провода
	с.Корфовское, ВЛ Ф-17	12,03 2020.05.15	15,31 2020.05.15	не плановая	упало дерево, обрыв провода
	с. Восточное, ТП-1449	11,21 2020.05.19	12,28 2020.05.19	план раб	планово-предупредительный ремонт, выправка опор
	с.Челны, КТПС-2320, Ф-1	10,00 2020.05.21	13,10 2020.05.21	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с.Анастасьевка, КТПН-1480, Ф-1	11,10 2020.05.21	14,00 2020.05.21	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена опор
	С. Анастасьевка, КТПН-2178, Ф-1	14,05 2020.05.21	17,05 2020.05.21	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена опор
	с. Калининка, ТП-2	10,20 2020.05.22	12,20 2020.05.22	не плановая	выход из работы трансформатора
	с.Князе-Волконское, КТПС-2086, Ф-2	17,00 2020.05.24	19,44 2020.05.24	не плановая	обрыв провода
	с. Казакевичево, ТП-Пограничник,	14,32 2020.05.30	17,37 2020.05.30	не плановая	выход из строя оборудования
	с.Сосновка, ТП-3	10,40 2020.06.01	13,40 2020.06.01	план раб	ввод в работу ТМ2
с. Восточное, ВЛ, ввод от ПС ОПХ к ТП 2361 ГАИ	12,30 2020.06.02	16,20 2020.06.02	не плановая	выход из строя оборудования	
с.Сосновка, ТП-2, Ф-1	12,20 2020.06.10	15,00 2020.06.10	план раб	обрезка растений	
с.Ильинка, КТПН-3533, Ф-население	13,00 2020.06.10	14,34 2020.06.10	не плановая	превышение ветровых нагрузок, обрыв провода	

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время		Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
		ввода в ремонт (отключенное) (часы, минуты, ГТГ.ММ.ДД)	вывода из ремонта (включенное) (часы, минуты, ГТГ.ММ.ДД)		
июнь 2020г.	с. Ильинка, КТПС-0100, Ф-1	15.15 2020.06.10	15.50 2020.06.10	не плановая	превышение ветровых нагрузок, обрыв провода
	с. Корфовское, КТПС-Геологов	18.35 2020.06.13	00.10 2020.06.14	не плановая	превышение ветровых нагрузок, обрыв провода
	с. Сергеевка, КТПН-2019, Ф-1	13.04 2020.06.29	14.05 2020.06.29	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Сергеевка, КТПН-2019, Ф-4,6	14.05 2020.06.29	15.35 2020.06.29	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Ильинка, КТПН-3533, Ф-1,2,4	09.50 2020.06.30	15.00 2020.06.30	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Соשובка, КТПН-0128, Ф-1	16.07 2020.06.30	16.25 2020.06.30	не плановая	выход из строя оборудования, замена наконечника
	с. Сергеевка, КТПН-2019, Ф-4	09.55 2020.07.02	15.04 2020.07.02	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-1	10.45 2020.07.02	12.05 2020.07.02	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-2	12.06 2020.07.02	14.50 2020.07.02	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Анастасьевка, КТПН - 2215	08.32 2020.07.14	11.37 2020.07.14	не плановая	повреждение проходного изолятора
	с. Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-3	13.50 2020.07.15	14.48 2020.07.15	план раб	планово-предупредительный ремонт
	июль 2020г.	с. Восточное, КТПН-2112, Ф-13	14.15 2020.07.17	16.22 2020.07.17	не плановая
с. Соשובка, КТПН-0128		11.10 2020.07.21	12.40 2020.07.21	план раб	замена ТМ
с. Ильинка, КТПН-3533, Ф-4		08.02 2020.07.29	09.25 2020.07.29	не плановая	замена ПН
с. Некрасовка, КТПН-0165, Ф-Население		05.57 2020.08.02	12.47 2020.08.02	не плановая	замена опоры

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
август 2020г.	с. Корсаково-1, КТПН 0131, Ф-Население	10,20 2020.08.17	14,20 2020.08.17	план раб	монтаж ВЛ
	с. Корсаково-1, КТПН 0131, Ф-Население	11,40 2020.08.19	15,40 2020.08.19	план раб	ремонт РЛНД
	с. Сергеевка, КТПН-2019, Ф-6	10,24 2020.08.21	11,52 2020.08.21	план раб	подрезка растений
	с. Сергеевка, КТПН-2019, Ф-4	11,53 2020.08.21	15,28 2020.08.21	план раб	подрезка растений
	с. Корфовский, ТП-6, Ф-Население	09,23 2020.08.25	10,25 2020.08.25	не плановая	обрыв провода
	с. Рошино, КТПН-Поселок, фидер-4	11,15 2020.08.25	11,54 2020.08.25	не плановая	обрыв провода
	с. Союновка, ТП-1, Ф-5	10,30 2020.08.31	16,44 2020.08.31	план раб	монтаж опоры
	с. Князе-Волконское, КТПС-2085, Ф-1	11,18 2020.08.31	14,29 2020.08.31	план раб	монтаж опоры
	с. Калининка, ТП-4	17,00 2020.09.10	18,35 2020.09.10	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Ильинка, КТПН-3533, фидер-1	11,04 2020.09.11	12,05 2020.09.11	не плановая	заменяли губку и ПН на вв. рубильнике
сентябрь 2020г.	с. Благодарное, ТП-2181	09,40 2020.09.21	10,20 2020.09.21	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Князе-Волконское, КТПС-2086, Ф-3	10,29 2020.09.22	15,25 2020.09.22	план раб	планово-предупредительный ремонт установка опоры
	с. Своярцово, КТПН-2401	09,37 2020.09.23	10,31 2020.09.23	план раб	покраска ТП
	с. Некрасовка, КТПН-0165	12,23 2020.09.30	13,50 2020.09.30	план раб	покраска ТП
	с. Константиновка, КТПН-1463	14,09 2020.09.30	15,42 2020.09.30	план раб	установка счетчика

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключенные) (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включенные) (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
октябрь 2020 г.	с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-3	10,31 2020.10.01	15,38 2020.10.01	план раб	выправка опор
	с.Тополово, КТПН-2151, ф-1	09,25 2020.10.05	11,26 2020.10.05	не плановая	замена ПК
	пос. Корфовский, КТПС - Геологов	12,40 2020.10.05	13,47 2020.10.05	не плановая	замена ПК
	с. Некрасовка, ТП-3555	14,35 2020.10.05	15,39 2020.10.05	не плановая	выход из строя оборудования
	пос. Корфовский, КТПН-Туман, ф-Население	06,25 2020.10.14	13,45 2020.10.14	не плановая	схлест проводов
	пос.Корфовское, ТП-6, ф-Население	08,10 2020.10.14	13,30 2020.10.14	не плановая	упала опора
	пос. Корфовское, ТП-ДК, ф-Население	08,30 2020.10.14	14,17 2020.10.14	не плановая	схлест проводов
	с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2	10,57 2020.10.20	15,44 2020.10.20	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Матвеевка, КТПН-2242	12,30 2020.10.20	14,00 2020.10.20	план раб	планово-предупредительный ремонт
	ПС-Горка, ф-17	07,00 2020.10.24	19,00 2020.10.24	не плановая	выход из строя оборудования
	ПС "Анастасьевка, ф-11	08,37 2020.10.24	15,38 2020.10.24	не плановая	выход из строя оборудования
	ПС-Горка, ф-19	12,29 2020.10.24	19,18 2020.10.24	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Калининка, ПС - Соргеевка, ф-16	13,36 2020.10.24	21,25 2020.10.24	не плановая	выход из строя оборудования
	ПС-ГВф, ф-34	16,41 2020.10.24	18,28 2020.10.24	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Калининка, ПС - Соргеевка, ф-16	05,15 2020.10.25	13,02 2020.10.25	не плановая	выход из строя оборудования

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
ноябрь 2020 г.	с. Матвеевка, КТПН-2242	12.10.2020.10.25	16.57.2020.10.25	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-Население	18.00.2020.10.25	18.31.2020.10.25	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Благодатное, ТП-2180	19.46.2020.10.25	22.40.2020.10.25	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-2	10.08.2020.11.05	12.10.2020.11.05	не плановая	схлест проводов
	с. Осиновая речка, КТПН-1094	11.30.2020.11.05	16.55.2020.11.05	план раб	перенос опоры
	с. Константиновка, КТПН - 1463	09.50.2020.11.10	18.30.2020.11.10	не плановая	замена трансформатора
	с. Малышево, КТПН-2168, ф-4	13.05.2020.11.12	15.05.2020.11.12	план раб	технологическое присоединение
	с. Корсаково-1, КТПН-0131, Ф-3	12.01.2020.11.15	12.50.2020.11.15	не плановая	замена губки на рубильнике
	с. Некрасовка, КТПН-0029	12.30.2020.11.16	13.07.2020.11.16	не плановая	схлест проводов
	с. Князе-Волконское, КТПС-2086	15.30.2020.11.16	16.30.2020.11.16	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Тополево, КТПН-2221, Ф-1	07.30.2020.11.27	10.44.2020.11.27	не плановая	заменяли автомат на ф. 1
	с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, Ф-1	09.30.2020.11.27	11.54.2020.11.27	не плановая	повреждение на ВЛ
	с. Соосновка, КТПН-128	09.42.2020.11.30	13.25.2020.11.30	план раб	замена шлейфов к новой СТП
	с. Мичуринское, КТПН-2237	15.57.2020.12.03	22.23.2020.12.03	план раб	планово-предупредительный ремонт
с. Матвеевка, ПС-ГВФ, ф-34	00.10.2020.12.05	02.45.2020.12.05	не плановая	выход из строя оборудования	

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключенное) (часы, минуты, гггг.мм.дд)	Фактическое время вывода из ремонта (включенное) (часы, минуты, гггг.мм.дд)	Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
декабрь 2020 г.	с. Матвеевка, МТП-2496	03.00 2020.12.07	03.40 2020.12.07	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Сосновка, КТПН-0128	13.34 2020.12.07	16.52 2020.12.07	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Матвеевка, МТП-2496	18.45 2020.12.07	21.12 2020.12.07	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Матвеевка, МТП-2496	17.25 2020.12.08	20.05 2020.12.08	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Матвеевка, КТПН-2130	15.00 2020.12.09	19.50 2020.12.09	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Мирное, ТП-251, ф-4	21.55 2020.12.09	23.50 2020.12.09	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Мирное, ТП-251, ф-4	14.24 2020.12.10	15.12 2020.12.10	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Сосновка, КТПС-6	14.48 2020.12.15	15.05 2020.12.15	план раб	планово-предупредительный ремонт
	с. Князе-Волконское, КТПС-2085	16.07 2020.12.15	16.58 2020.12.15	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Матвеевка, КТПН-2130	17.00 2020.12.15	18.42 2020.12.15	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Матвеевка, КТПС-2101	18.07 2020.12.15	19.36 2020.12.15	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Ильинка, КТПН-007	13.00 2020.12.27	20.03 2020.12.27	не плановая	выход из строя оборудования
с. Ильинка, КТПН-007, КТПС-Зеленая, КТПН-1016, КТПН-3533, КТПН-0094, КТПС-0100	15.39 2020.12.28	20.35 2020.12.28	не плановая	выход из строя оборудования	
с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2	16.00 2020.12.30	17.15 2020.12.30	не плановая	выход из строя оборудования	
с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-Население	01.50 2020.12.31	03.58 2020.12.31	не плановая	выход из строя оборудования	