

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	оборудование	Фактическая дата ввода в ремонт (отключение)	Фактическое время ввода в ремонт (отключение)	Фактическая дата вывода из ремонта (включение)	Фактическое время вывода из ремонта (включение)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия
февраль 2019г.	с.Мирное,КТПН-2408,Тр-р, ВРУ	0,38	2019,02,01	9:45	2019,02,01	13:00	плановая	Замена провода
	с.Ильинка,КТПН-0094,Ф-2	0,38	2019,02,02	12:00	2019,02,02	12:30	плановая	замена ПН 0,4кВ
	с.Ильинка,КТПН-3533,Ф-1	0,38	2019,02,02	13:40	2019,02,02	13:55	не плановая	замена рубильника
	с.Рощино,КТПН-Поселок,Ф-1,	0,38	2019,02,02	15:20	2019,02,02	16:00	не плановая	замена пн 0,4кВ
	п.Корфовский, ТП-6,Ф-1,Население	0,38	2019,02,03	8:55	2019,02,03	11:30	не плановая	Устранение оборванного провода
	с.Сергеевка,КТПН2019,Ф-1	0,38	2019,02,04	11:50	2019,02,04	12:20	не плановая	замена рубильника
	с.Мальшево,КТПН-4,Ф-2	0,38	2019,02,04	13:32	2019,02,04	14:32	не плановая	Устранение захлеста проводов
	с.Сосновка,ТП-2,Ф-9,11,12,13	0,38	2019,02,08	21:45	2019,02,08	23:50	не плановая	замена рубильника
	с.Князе-Волконское,КТПС-2085,Ф-1	0,38	2019,02,10	11:10	2019,02,10	11:32	плановая	замена пн 0,4кВ
	с.Князе-Волконское,КТПС-2085,Ф-1	0,38	2019,02,11	10:01	2019,02,11	16:30	плановая	замена РЛНД
	с.Виноградовка,ТП-1456,Ф-3	0,38	2019,02,12	11:30	2019,02,12	13:36	плановая	Установка АСКУЭ
	с.Осиновая речка,ТП-0040,Ф-5	0,38	2019,02,12	14:35	2019,02,12	15:40	плановая	Замена провода
	с.Виноградовка,КТПН-1456,Ф-2	0,38	2019,02,13	19:40	2019,02,13	22:30	не плановая	замена рубильника
	с.Сосновка,КТПН-0128,Ф-3,Население	0,38	2019,02,14	10:13	2019,02,14	15:15	плановая	замена провода
	с.Свечиное,КТПН-2087,Ф-1	0,38	2019,02,15	11:15	2019,02,15	14:35	плановая	Установка ПУ
с.Казакевичево,ТП-Пограничник,Ф-1	0,38	2019,02,16	15:24	2019,02,16	16:24	не плановая	замена рубильника	

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	оборудование	Фактическая дата ввода в ремонт (отключение)	Фактическое время ввода в ремонт (отключение)	Фактическая дата вывода из ремонта (включение)	Фактическое время вывода из ремонта (включение)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия
февраль 2019г.	с.Сосновка,КТПН-0128,Ф-3,Население	0,38	2019,02,18	9:58	2019,02,18	12:03	плановая	Замена провода
	с.Матвеевка,КТПН-2130,Ф-Население	0,38	2019,02,19	12:50	2019,02,19	13:25	плановая	Замена опоры
	с.Мальшево,КТПН-3	0,38	2019,02,20	10:10	2019,02,20	15:02	плановая	замена губок
	с.Мальшево,КТПН-3,Ф-3	0,38	2019,02,21	11:40	2019,02,21	16:10	плановая	замена РЛНД
	с.Воронеж,ТП-36ВМФ	0,38	2019,02,22	22:25	2019,02,22	22:35	не плановая	Замена вставки
	с.Казакевичево,ТП - Пограничник	10 (10.5)	2019,02,23	15:30:00	2019,02,24	0:20	не плановая	Запитано по временной схеме
	с.Матвеевка,КТПН-2242,Ф-2	0,38	2019,02,24	10:20	2019,02,24	12:30	не плановая	замена пн 0,4кВ
	с.Казакевичево,ТП - Пограничник	0,38	2019,02,25	10:45	2019,02,25	14:30	плановая	Замена провода
	с.Матвеевка,КТПН-2242,Ф-1	0,38	2019,02,25	16:40:00	2019,02,25	18:20	не плановая	Установка шунта, сгорел рубильник
	с.Матвеевка,КТПН-2242,Ф-1, Тр-р,2	10 (10.5)	2019,02,26	10:34:00	2019,02,26	11:25	плановая	замена рубильника
	с.Калинка,ТП-2,Ф-4	0,38	2019,02,26	18:32	2019,02,26	18:45	не плановая	удаление кошки с ВРУ
	с.Матвеевка,МТП-2496	10 (10.5)	2019,02,27	11:05	2019,02,27	12:05	плановая	замена провода
	с.Казакевичево,ТП - Пограничник	10 (10.5)	2019,02,27	11:50	2019,02,27	14:55	плановая	замена вводного кабеля
	с.Тополево,КТПН-2221	0,38	2019,02,27	15:05	2019,02,27	16:10	плановая	включение автомата
	с.Мичуринское,КТПН-2237	0,38	2019,02,28	10:28	2019,02,28	15:35	плановая	Замена провода
с.Казакевичево,ТП - Пограничник	10 (10.5)	2019,02,28	11:32	2019,02,28	14:10	плановая	Прокладка резервного кабеля	