

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	оборудование	Фактическая дата ввода в ремонт (отключение)	Фактическое время ввода в ремонт (отключение)	Фактическая дата вывода из ремонта (включение)	Фактическое время вывода из ремонта (включение)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия
март 2019	с.Матвеевка,КТПН-2242	0,38	2019,03,18	14:50	2019,03,18	19:40	не плановая	Устранение обрыва провода на ВЛ-0,4 кВ
	с.Сосновка,КТПН-0128	0,38	2019,03,19	10:50	2019,03,19	11:15	не плановая	Выход из строя ПК 0,6 кВ
	с.Сосновка,КТПН-0128,Ф-3,Население	0,38	2019,03,19	11:15	2019,03,19	13:20	плановая	Подрезка растительности вдоль ВЛ
	с.Сосновка,КТПН-0128,Ф-1	0,38	2019,03,19	13:20	2019,03,19	13:50	плановая	Подрезка растительности вдоль ВЛ
	с.Некрасовка,КТПН-0153,Ф-1,2,3	0,38	2019,03,20	10:07	2019,03,20	11:59	плановая	Замена РПС
	с.Матвеевка,КТПН-2242	0,38	2019,03,20	10:22	2019,03,20	15:48	плановая	Плано-предупредительный ремонт
	с.Ильинка,КТПН-007,Ф-4	0,38	2019,03,20	11:37	2019,03,20	11:57	не плановая	Устранение обрыва провода на ВЛ-0,4 кВ
	с.Константиновка,КТПН-1463	0,38	2019,03,21	12:15	2019,03,21	13:30	не плановая	Устранение обрыва провода на ВЛ-0,4 кВ
	с.Мирное.ТП-251,Ф-4	0,38	2019,03,22	12:12	2019,03,22	13:58	плановая	Плано-предупредительный ремонт (замена провода АС на СИП)
	с.Калинка,ТП-4,Ф-8	0,38	2019,03,24	8:40	2019,03,24	10:15	не плановая	Выход из строя ПН
	с.Некрасовка,КТПС-0159	0,38	2019,03,26	12:35	2019,03,26	14:15	плановая	Монтаж РТП
	с.Мирное,КТПН-2003,Ф-2	0,38	2019,03,28	10:18	2019,03,28	10:50	плановая	Профилактические замеры
	с.Мирное,ТП-251,Ф-2	0,38	2019,03,28	10:25	2019,03,28	16:30	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ
с.Мирное,ТП-251,Ф-4	0,38	2019,03,29	11:00	2019,03,29	11:50	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ	

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	оборудование	Фактическая дата ввода в ремонт (отключение)	Фактическое время ввода в ремонт (отключение)	Фактическая дата вывода из ремонта (включение)	Фактическое время вывода из ремонта (включение)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия
март 2019	с.Мичуринское, КТПН-2237, Ф-14	0,38	2019,03,01	10:00:00	2019,03,01	15:00	плановая	Перевод потребителей на новую ВЛ-0,4 кВ
	с.Мичуринское, КТПН-2237, Ф-14	0,38	2019,03,04	10:28	2019,03,04	16:02	плановая	Плано-предупредительный ремонт (замена провода АС на СИП)
	с.Мальшево, КТПН-3, Ф-3	0,38	2019,03,04	13:32	2019,03,04	14:30	плановая	Плано-предупредительный ремонт
	с.Осиновая речка, ТП-0065, Ф-6	0,38	2019,03,05	10:30	2019,03,05	11:40	плановая	Подключение АСКУЭ
	с.Елабуга, КТПН-2065	0,38	2019,03,06	9:55	2019,03,06	10:05	плановая	Плано-предупредительный ремонт
	с.Мичуринское, КТПН-2237, Ф-14	0,38	2019,03,06	10:15	2019,03,06	14:10	плановая	Плано-предупредительный ремонт
	с.Елабуга, КТПН-2168, Ф-1	0,38	2019,03,06	10:20	2019,03,06	12:23	плановая	подтяжка провода
	с.Виноградовка, КТПН-2103, Ф-Население	0,38	2019,03,06	18:45	2019,03,06	19:25	не плановая	Внеплановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ
	с.Матвеевка, КТПН-2242, Тр-р-р	0,38	2019,03,07	10:15	2019,03,07	10:40	плановая	Замена вводного кабеля у абонента
	с.Калинка, ТП-4, Ф - 1,8,9	0,38	2019,03,10	15:20	2019,03,10	17:00	плановая	Плано-предупредительный ремонт
	с.Черная речка, ТП-38	10 (10.5)	2019,03,11	10:30	2019,03,11	11:25	плановая	Подрезка растительности вдоль ВЛ
	с.Виноградовка, КТПН-2103, ТР-Р-1	0,38	2019,03,12	9:57	2019,03,12	11:30	плановая	Производство проф.испытаний
с.Некрасовка, КТПС-0159	0,38	2019,03,15	10:35	2019,03,15	16:10	плановая	Производство проф.испытаний	
с.Матвеевка, КТПН-2242, Ф-2	0,38	2019,03,16	10:00	2019,03,16	11:52	плановая	Плано-предупредительный ремонт	