

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Приостановка подачи электричества	Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
Март 2020г.	с.Константиновка, ТП-1463	13,27 2020.03.02	16,10 2020.03.02	план раб	планово-предупредительный ремонтРаботы на ТП
	с.Князь-Волконское, ТП-2086,Ф-2	12,44,2020,03,04	13,20,2020,03,04	план раб	Подключение абонента по тех. усл.
	24 км Владивост.шоссе,КТПН-ДЭУ	09,00 2020.03.06	09,45 2020.03.06	план раб	планово-предупредительный ремонтУстановка ЩУ
	с.Князь-Волконское, ТП-2081,Ф-1	10,00 2020.03.06	10,15 2020.03.06	план раб	планово-предупредительный ремонтРаботы на ТП
	с.Сосновка,КТПС-4	11,18 2020.03.06	12,58 2020.03.06	план раб	планово-предупредительный ремонтзамена трансформатора тока
	с.Виноградовка, КТПН-2103,Ф-1	13,30 2020.03.06	14,23 2020.03.06	план раб	планово-предупредительный ремонт, монтаж СИП
	с.Виноградовка, КТПН-2103	12,34 2020.03.10	16,00 2020.03.10	план раб	планово-предупредительный ремонтУстановка автомата в РУ-0,4 кВ
	п.Корфовский, КТПН-Арсеньева	10,00 2020.03.11	10,30 2020.03.11	не плановая	восстановление обрыва провода
	с.Мальшево,КТПН-4,Ф-2	10,59 2020.03.12	14,28 2020.03.12	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена опор
	п.Корфовский,КТПС-Геологов,Ф-3	12,18 2020.03.12	15,00 2020.03.12	план раб	планово-предупредительный ремонт, подтяжка проводов
	с.Мальшево,КТПН-3,Ф-2	14,28 2020.03.12	16,07 2020.03.12	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена опор
	с.Мальшево, КТПН-1 Ф-3	11,40 2020.03.13	15,10 2020.03.13	план раб	планово-предупредительный ремонт, замена опор
	ТП-2 Калинка, Ф-5	09,00 2020.03.20	16,00 2020.03.20	не плановая	выход из строя оборудования
	с. Сергеевка, КТПН-2019	10,10 2020.03.27	11,00 2020.03.27	не плановая	выход из строя оборудования
с. Сергеевка, КТПС-2176, Ф-1	13,10 2020.03.29	16,50 2020.03.29	не плановая	выход из строя оборудования	