

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	класс напряжения, оборудование	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия, причины
май 2019 год	с.Сергеевка, КТПН-2015, Ф-3	0,38	12,00,2019,05,02	13,20,2019,05,02	не плановая	схлест проводов
	с.Некрасовка, КТПН-0029, Ф-Население	0,38	11,05,2019,05,06	12,05,2019,05,06	плановая	Монтаж СИП
	с.Сосновка, КТПС-4, КТПС-6, ТП-3, ТП-2	0,38	12,04,2019,05,07	13,54,2019,05,07	плановая	Планово-предупредительный ремонт
	с.Ильинка, ТП-3533, Ф-2	0,38	09,30,2019,05,08	10,40,2019,05,08	плановая	Подрезка растительности вдоль ВЛ
	с.Ильинка, ТП-3533, Ф-1	0,38	10,40,2019,05,08	11,20,2019,05,08	плановая	Подрезка растительности вдоль ВЛ
	с.Сосновка, КТПН-1001, Ф-3	0,38	13,15,2019,05,08	15,30,2019,05,08	плановая	Замена ВРУ в МКД
	с.Матвеевка, КТПН-2130, Ф-1	0,38	10,16,2019,05,13	14,10,2019,05,13	плановая	перетяжка провода
	п.Корфовский, ТП-6, Ф-1	0,38	10,58,2019,05,13	11,38,2019,05,13	плановая	выправка опор
	с.Виноградовка, КТПН-1456	0,38	11,20,2019,05,14	12,50,2019,05,14	плановая	переключение на ТМ
	с.Мирное, ТП-251, Ф-3	0,38	11,45,2019,05,14	14,15,2019,05,14	не плановая	включение автомата
	с.Виноградовка, КТПН-1456	0,38	14,20,2019,05,14	14,50,2019,05,14	плановая	переключение на ТМ
	п.Корфовский, КТПН"Арсеньева", Ф-1	0,38	13,07,2019,05,15	16,15,2019,05,15	плановая	выправка опор
	с.Матвеевка, ТП-2101, Ф-Население	0,38	10,40,2019,05,16	13,55,2019,05,16	плановая	замена опоры
	с.Осиновая речка, ТП-0040, Ф-2	0,38	18,45,2019,05,16	22,00,2019,05,16	не плановая	перетяжка провода
	с.Осиновая речка, ТП-0065, Ф-6	0,38	22,10,2019,05,16	23,30,2019,05,16	не плановая	работы на ВЛ
	с.Матвеевка, КТПН-2242	0,38	09,52,2019,05,17	10,20,2019,05,17	не плановая	Замена вставки
	с.Восточное, КТПН-ГАИ	0,38	09,59,2019,05,17	10,48,2019,05,17	не плановая	включение автомата
	с.Некрасовка, КТПН-3555, Ф-3	0,38	10,05,2019,05,17	15,30,2019,05,17	не плановая	Замена вставки
	с.Восход, КТПН-2017, Ф-2	0,38	08,00,2019,05,17	10,39,2019,05,17	не плановая	восстановление обрыва на вводе, погодные условия
	с.Осиновая речка, КТПН-0065, Ф-6	0,38	10,46,2019,05,17	12,30,2019,05,17	не плановая	включение автомата
	с.Князь Волконское, КТПН-2086, Ф-3	0,38	08,15,2019,05,17	11,45,2019,05,17	не плановая	включение автомата
	с.Мирное, КТПН-2057, Ф-1	0,38	08,00,2019,05,17	13,12,2019,05,17	не плановая	погодные условия
	с.Осиновая речка, КТПН-0173, Ф-4	0,38	12,35,2019,05,17	13,25,2019,05,17	не плановая	включение автомата
	с.Матвеевка, КТПН-2130, Ф-1	0,38	12,32,2019,05,17	13,28,2019,05,17	не плановая	Замена вставки
	с.Мирное, КТПН-2003, Ф-9	0,38	08,00,2019,05,17	13,57,2019,05,17	не плановая	Замена вставки
	с.Свечиное, КТПН-2087, Ф-1	0,38	14,00,2019,05,17	14,45,2019,05,17	не плановая	Замена вставки
	24 км Владивост. шоссе, КТПН-ДЭУ	0,38	10,15,2019,05,17	14,40,2019,05,17	не плановая	восстановление обрыва ВЛ 0,4кв
	с.Сергеевка, КТПН-2176, Ф-1	0,38	13,40,2019,05,17	15,12,2019,05,17	не плановая	Замена вставки
	с.Свечиное, КТПН-2087, Ф-1,2	0,38	16,20,2019,05,17	20,05,2019,05,17	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Восточное, КТПН-2112, Ф-13,1	0,38	21,00,2019,05,17	23,25,2019,05,17	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Воронеж-3, ТП-36	0,38	10,05,2019,05,18	15,20,2019,05,18	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Тополево, КТПН-2221, Ф-1	0,38	20,10,2019,05,18	22,20,2019,05,18	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	класс напряжения, оборудование	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия, причины
май 2019 год	с.Казакевичево, КТПН-ТИЗ Пограничник	0,38	19,10,2019,05,18	11,30,2019,05,19	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Рощино, ТП-Поселок	0,38	11,02,2019,05,19	13,00,2019,05,19	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	п.Корфовский, ТП"ДК", Ф-3,4	0,38	09,00,2019,05,20	12,54,2019,05,20	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Елабуга, ТП-2169, Ф-1	0,38	10,00,2019,05,20	12,30,2019,05,20	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Благодатное, КТПН-2180	0,38	12,55,2019,05,20	16,32,2019,05,20	не плановая	восстановление муфты 10кВ
	с.Сергеевка, КТПН-2019, Ф-1	0,38	18,20,2019,05,20	19,00,2019,05,20	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	п.Корфовский, ТП"ДК", Ф-4	0,38	22,49,2019,05,20	23,40,2019,05,20	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ
	п.Корфовский, ТП"ДК", Ф-3,4	0,38	10,35,2019,05,21	13,35,2019,05,21	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ
	с.Тополево, КТПН-2221, ТР-Р1	0,38	09,45,2019,05,21	13,00,2019,05,21	не плановая	погодные условия
	с.Заозерное, КТПН-2014 Ф-3	0,38	10,05,2019,05,22	16,05,2019,05,22	плановая	Монтаж СИП
	с.Елабуга, КТПН-2065, Ф-Население	0,38	10,50,2019,05,22	11,50,2019,05,22	плановая	Подключение абонента
	с.Восход, ТП-2017, Ф-2	0,38	15,10,2019,05,22	16,10,2019,05,22	плановая	работы по техн присоедин
	с.Осиновая речка, ТП-65, Ф-10	0,38	12,34,2019,05,23	14,34,2019,05,23	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ
	с.Ильинка, КТПН-007	0,38	15,30,2019,05,23	16,10,2019,05,23	плановая	выправка опор
	с.Константиновка, КТПН-1456, Ф-2,3	0,38	09,58,2019,05,24	12,45,2019,05,24	плановая	выправка опор
	с.Матвеевка, КТПН-2130, Ф-1	0,38	17,00,2019,05,25	20,00,2019,05,25	не плановая	погодные условия
	с.Рощино, ТП-Поселок, Ф-4	0,38	10,30,2019,05,26	09,30,2019,05,27	не плановая	восстановление ВЛ 0,4кВ
	с.Матвеевка, КТПН-2488, Ф-2	0,38	13,30,2019,05,27	14,05,2019,05,27	не плановая	Подрезка растительности вдоль ВЛ
	с.Заозерное, КТПН-2014 Ф-3	0,38	12,30,2019,05,27	16,37,2019,05,27	не плановая	восстановление ВЛ 0,4кВ
	с.Казакевичево, ТП-ТИЗ Пограничник, Ф-1,3	0,38	12,10,2019,05,30	12,35,2019,05,30	плановая	отключение абоненты от ВЛ-0,4кВ
	с.Гаровка-1, ТП-0139, Ф-Население	0,38	09,15,2019,05,31	10,40,2019,05,31	плановая	подрезка деревьев по ВЛ
	с.Некрасовка, КТПН-0029	0,38	09,32,2019,05,31	10,12,2019,05,31	плановая	Подключение абонента по тех. усл.
	с.Виноградовка, КТПН-2130	0,38	10,00,2019,05,31	11,57,2019,05,31	не плановая	включение автомата
	с.Калинка, ТП-15, Ф-4	0,38	10,49,2019,05,31	11,15,2019,05,31	плановая	подрезка деревьев по ВЛ
	с.Калинка, ТП-3, Ф-11	0,38	11,50,2019,05,31	13,30,2019,05,31	плановая	замена губок