

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	класс напряжения, оборудование	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия, причины
июнь 2019 год	с.Сосновка,ТП-2,Ф-7	0,38	12,00,2019,06,01	14,45,2019,06,01	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Елабуга,КТПН-2065	0,38	11,30,2019,06,03	17,45,2019,06,03	плановая	замена опор
	с.Лесное,КТПН-442,Тр-р1	0,38	16,20,2019,06,03	17,20,2019,06,03	не плановая	восстановление ВЛ 0,4кВ
	с.Елабуга,КТПН-2065	0,38	10,45,2019,06,04	12,45,2019,06,04	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ
	с.Мирное,ТП-251,Ф-3	0,38	10,40,2019,06,07	14,10,2019,06,07	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ
	с.Восточное,КТПН-2361	0,38	11,40,2019,06,13	13,00,2019,06,13	плановая	выправка опор
	с.Сергеевка. КТПН-2019	0,38	11,55,2019,06,13	12,30,2019,06,13	плановая	замена РПС-400
	с.Нагорное,ТП-45	0,38	12,00,2019,06,14	15,00,2019,06,14	не плановая	восстановление ВЛ 0,4кВ
	с.Свечиное,ТП-2087,Ф-1	0,38	13,22,2019,06,14	15,30,2019,06,14	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ, подрезка деревьев
	п.Корфовский,ТП"ДК"	0,38	16,40,2019,06,14	18,05,2019,06,14	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Нагорное,ТП-45	0,38	16,30,2019,06,14	22,25,2019,06,14	не плановая	замена трансформатора тока
	с.Гаровка-2,ТП"Гаровка-2",Ф-Население	0,38	11,30,2019,06,15	12,30,2019,06,15	не плановая	включение автомата
	с.Лесное,ТП-442,Тр-р-1	0,38	19,00,2019,06,15	21,00,2019,06,15	не плановая	Восстановление ВЛ 0,4кВ из за погодных условий
	с.Гаровка-2,ТП"Гаровка-2",Ф-Население	0,38	18,11,2019,06,15	00,00,2019,06,16	не плановая	включение автомата
	с.Гаровка-2,ТП"Гаровка-2",Ф-Население	0,38	12,50,2019,06,16	15,55,2019,06,16	не плановая	включение автомата
	с.Лесное,ТП-442,Ф-2	0,38	10,20,2019,06,17	12,25,2019,06,17	плановая	подрезка деревьев по ВЛ
	с.Восточное,КТПН-2361	0,38	10,30,2019,06,17	10,45,2019,06,17	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ, подрезка деревьев
	с.Восточное,КТПН-2361	0,38	13,40,2019,06,17	17,40,2019,06,17	плановая	Плановые работы по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4кВ, подрезка деревьев
	с.Константиновка,КТПН-1463,Ф-5	0,38	16,40,2019,06,18	18,55,2019,06,18	не плановая	работы на ВЛ
	п.Корфовский,ТП-ТУСМ,Ф-1	0,38	10,50,2019,06,19	11,30,2019,06,19	не плановая	проверка приборов учета
с.Челны,КТПН-2320	0,38	12,40,2019,06,20	16,10,2019,06,20	плановая	замена опор, АС на СИП	
с.Матвеевка,КТПН-2130	0,38	13,35,2019,06,20	14,30,2019,06,20	плановая	подключение абонента	

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

период раскрытия информации	объект	класс напряжения, оборудование	Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Причина (вид ремонта)	Мероприятия, причины
июнь 2019 год	с.Челны,КТПН-2206	0,38	11,10,2019,06,21	12,20,2019,06,21	плановая	Планово-предупредительный ремонт
	с.Виноградовка,ТП-2103	0,38	11,20,2019,06,21	13,50,2019,06,21	плановая	замена ТТ
	с.Челны,КТПН-2320	0,38	12,30,2019,06,21	15,15,2019,06,21	плановая	Планово-предупредительный ремонт
	с.Матвеевка,КТПН-2242	0,38	03,20,2019,06,26	13,10,2019,06,26	не плановая	работы на ВЛ
	с.Сосновка,ТП-Заречная,Ф-Население	0,38	17,05,2019,06,26	17,35,2019,06,26	не плановая	работы на ВЛ
	с.Сосновка,КТПН-0128,Ф-1	0,38	09,40,2019,06,28	13,03,2019,06,28	плановая	замена опор
	с.Свечиное,КТПН-2087,Ф-2	0,38	11,20,2019,06,28	12,50,2019,06,28	плановая	Планово-предупредительный ремонт
	п.Корфовский,ТП-6,Ф-Население	0,38	20,30,2019,06,29	21,00,2019,06,29	не плановая	работы на ВЛ